



GMINA BARWICE

ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, tel. (094) 373 63 09, fax (094) 373 63 49
www.barwice.pl, urzad@um.barwice.pl

Barwice, dnia 25.01.2022r.

IN.271.2.2022

Wg. rozdzielnika

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na realizację zamówienia pn. ***Przebudowa istniejącego budynku przedszkola w celu dostosowania do wymagań przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej- Barwice ul. Zwycięzców 20.***

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Proszę o sprawdzenie zestawienia stolarki zamieszczonej w Projekcie budowlanym zamieszczonym do SIWZ.

- 1) przedstawione w projekcie drzwi aluminiowe 90/200 powinny mieć 90 cm w świetle ościeży a nie w świetle przejścia. Skutkuje to koniecznością zamówienia stolarki szer. 100 cm w świetle muru.

Odpowiedź:

Zaprojektowano drzwi 90 cm w świetle ościeżnicy 90/200. W zależności od systemu całkowita szerokość takich drzwi może być 100-110cm. Uwaga zgodnie z warunkami technicznymi (par. 9, pkt 2) Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy.

- 2) przedstawione w Projekcie drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o wym. 120/200 (EIS 30 i 60) przy założeniu, że szerokość skrzydła czynnego ma mieć 95 cm w świetle ościeży jest niemożliwy do wykonania (brak możliwości technicznych wstawienia skrzydła stałego szer. 25 cm). Niestety po zamianie na jedno skrzydło szer. 120 cm nie będzie możliwości zamontowania kłapy napowietrzającej w skrzydło stałym. Możliwym rozwiązaniem jest zamontowanie kłapy w ścianie lub naświetlu nad drzwiami.

Odpowiedź:

Warunkiem koniecznym jest spełnienie powierzchni napowietrzenia poprzez skrzydło czynne 1,88 m² – pkt 2.7 Opis do br. elektrycznej, (siłownik otwierający zamontowany tylko na skrzydle czynnym), drugie skrzydło (bierne) w przypadku niemożliwości wykonania o szer. 25 cm (w różnych systemach jest inaczej) należy wykonać jak najmniejsze tak aby suma światła w ościeżnicach dla obu skrzydeł była ≥ 120 cm. Dopuszcza się zastosowanie drzwi jednoskrzydłowych o szerokości światła przejścia 120 cm wraz z siłownikiem otwierającym skrzydło, wtedy powierzchnia napowietrzenia będzie nieco większa niż wymagana.

- 3) hydrant na I i II piętrze projektowy jest jako naścienny. Przy założeniu, że wysokość montażu hydrantu jest 110 cm od posadzki grozi to możliwością wypadków przy udziale dzieci. Moim zdaniem powinien być schowany w ścianie lub zabudowane w całości.

Odpowiedź:

Jeżeli grubość ściany pozwala na montaż w ścianie można tak zamontować. W innym przypadku zabudować np. płytą g-k. Do kosztorysu przyjąć zabudowę.

- 4) Proszę o rozpatrzenie zasadności oznaczenia dymoszczelności w stolarce drzwiowej. Taki wymóg przy stolarce aluminiowej o odporności ogniowej jest niemożliwy do wykonania.

Odpowiedź:

Drzwi aluminiowe można wykonać jako EIS30.

Z uwagi na charakter udzielonych wyjaśnień, nie przedłuża się terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że powyższe pismo staje się integralną częścią SWZ i będzie wiążące przy rozpatrywaniu ofert.

.....

(Kierownik Zamawiającego)

Otrzymują:

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu,
2. Strona internetowa prowadzonego postępowania:
<http://bip.barwice.pl/index.php?id=282116>.