



GMINA BARWICE

ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, tel. (094) 373 63 09, fax (094) 373 63 49
www.barwice.pl, urzad@um.barwice.pl

Barwice, dnia 15.07.2021r.

IN.271.6.2021

Wg. rozdzielnika

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na realizację zamówienia pn. *Przebudowa dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz Ogrodowej w Barwicach.*

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

„W związku z opracowywaniem oferty w ww. przetargu zamówień publicznych prosimy o doprecyzowanie wymogów zastosowanych rur kanalizacji deszczowej. Wg projektu należy zastosować rury o sztywności obwodowej 12kN/m^2 natomiast Specyfikacja Techniczna Wykonania wskazuje 8kN/m^2 . Jaką sztywność dla rur należy przyjąć do wyceny. Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że będzie to miało wpływ na cenę.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Do wyceny i wbudowania należy stosować rury o sztywności obwodowej 8kN/m^2 .

Z uwagi na charakter udzielonych wyjaśnień, nie przedłuża się terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że powyższe pismo staje się integralną częścią SWZ i będzie wiążące przy rozpatrywaniu ofert.

.....
(Kierownik Zamawiającego)

Otrzymują:

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
2. Strona internetowa prowadzonego postępowania:
<http://bip.barwice.pl/index.php?id=275815>