

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie
Polczyńska 55/57, 75-808 Koszalin
tel. 94 3484100, fax 94 3460460

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Polczyńska 55/57, 75-808 Koszalin
tel. (94) 348 41 15, faks (94) 348 41 77
infrastruktura.koszalin@poznan.psgaz.pl

DROMAG Magdalena Młynarczyk
Stare Bielice 36B
76-039 Biesiekierz

W/ znak: pismo
N/ znak: PSGWB00/DT/ZMS-5000-101039/17

z dnia 24-04-2017
z dnia 28-04-2017

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. zachodniopomorskie, gm. **Barwice**, m. **Barwice**, ul. **Harcerska -dot. uzgodnienia projektu przebudowy ulicy.**

PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie projektowe z uwagami:

- prace ziemne w obrębie czynnej sieci gazowej śr/c de 180PE i przyłączy gazu śr/c de 32PE wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności,
- zachować minimalne przykrycie 0,80m od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu do powierzchni jezdni, nie mniej niż 0,50m od spodu konstrukcji nawierzchni,
- sieć gazową i przyłącza gazu w przejściach poprzecznych pod projektowanym pasem jezdni i projektowanym zjazdem na dz. 134/4 i 134/6 należy zabezpieczyć za pomocą stalowych rur ochronnych półkulkowych, skręcanych, o średnicach min. dwie dymensje większych od rury przewodowej z zastosowaniem pierścieni dystansowych zapewniających osiowe położenie rury,
- projekt zabezpieczenia sieci gazowej i przyłączy uzgodnić w Dziale ZMS O/Zakład Gazowniczy w Koszalinie
- wszelkie prace w rejonie czynnej sieci gazowej wykonywać pod nadzorem inspektora Gazowni w Szczecinku,
- w przypadku natrafienia na niezinventaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Gazownię w Szczecinku,
- wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel.992.
- o terminie rozpoczęcia robót powiadomić pisemnie Gazownię w Szczecinku ul.Polna 54, 78-400 Szczecinek, tel.94 37 26 55463,
- PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie zastrzega sobie prawo wejścia na teren działek drogowych w celu wykonywania prac awaryjnych, modernizacyjnych i przyłączeniowych na sieciach gazowych. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Cennikiem Usług Pozataryfowych PSG Sp. z o.o., faktura za uzgodnienie projektu w zakresie istniejącej sieci gazowej zostanie przesłana w terminie późniejszym.

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Zdzisław Lenz

Do wiadomości:

- a/a

Załączniki:

Mapy sytuacyjne - 1kpl.

Sprawę prowadzi: Wanda Szpaczyńska, tel.: (94) 348 41 17