

Barwice, 2021-01-25

IN. 271.1.5.2021

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na przebudowę mostu drogowego w ciągu ul. Moniuszki w Barwicach.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego dnia: 22.01.2021r. zapytania dotyczące zapisów Zaprośzenia do złożenia oferty, informuję:

Pytanie 1 - Co Zamawiający rozumie (pkt 3.2) przez to, że Wykonawca jest zobowiązany do złożenia do Zamawiającego oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

Odpowiedź:

Przygotowanie dokumentu w wersji elektronicznej i papierowej i dostarczenie do Zamawiającego.

Pytanie 2 - Po wstępnej analizie sytuacji drogowej stwierdzono, że aktualna trasa drogi nie spełnia warunków technicznych: brak możliwości wytrasowania drogi o promieniu 30m (tj. minimalnym dopuszczalnym dla drogi kl. D) w taki sposób, aby trasa była zlokalizowana w obrębie działek, na których droga znajduje się aktualnie. Jakie są zamierzenia Zamawiającego w związku z powyższym?

Odpowiedź:

Zamawiający proponuje zaprojektować jezdnię o mniejszej szerokości, np. 4,00 m.

Z uwagi na charakter udzielonych wyjaśnień, nie przedłuża się terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że powyższe pismo staje się integralną częścią Zaprośzenia do złożenia oferty i będzie wiążące przy składaniu i rozpatrywaniu ofert.

BURMISTRZ

mgr Marcin Kieling

.....
(Kierownik Zamawiającego)

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania – przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
2. Strona internetowa: <http://bip.barwice.pl/index.php?id=268047>