

Barwice, 2020-10-19

Znak sprawy: IN. 271.10.2020

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. **Wykonanie nowych nakładek bitumicznych dla ulic: Łąkowej, Kościuszki oraz Polnej w Barwicach.**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dnia 19.10.2020r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ:

Pytanie 1: W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość przedmiaru?

Odpowiedź: Rolę przedmiaru w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający opisał w rozdziale 13 SIWZ- Opis sposobu obliczania ceny oraz w projekcie umowy.

Pytanie 2: Jak przy sporządzaniu ceny ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia przedmiaru w odniesieniu do projektu?

Odpowiedź: Sposób wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiający opisał w projekcie umowy.

Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4: Dokumentacja projektowa określa wbudowanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm. Prosimy o podanie kategorii uziarnienia kruszywa.

Odpowiedź: Kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. GA75.

Pytanie 5: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o SST.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada SST dla przedmiotowego zadania.

Z uwagi na charakter udzielonych wyjaśnień, nie przedłuża się terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że powyższe pismo staje się integralną częścią SIWZ i będzie wiążące przy składaniu, rozpatrywaniu ofert.

BURMISTRZ
mgr Mariusz Kieling

.....
Kierownik Zamawiającego

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania – przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Strona internetowa Zamawiającego, adres: <http://bip.barwice.pl/index.php?id=263289>