

WARUNKI NR 514/2025 NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACYJNEJ I JEJ PRZYŁĄCZENIE DO SIECI KANALIZACYJNEJ

TEB/4620-514/.../07/2025

Szczecinek, 23 lipca 2025r.

Inwestor:	Gmina Barwice
Adres:	Ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice
Warunki techniczne przyłączenia dla:	
Obiekt:	Sieć kanalizacji sanitarnej
Adres:	Tarmno, działka nr 47/12, obręb Gwiazdowo

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków na budowę sieci kanalizacyjnej i jej przyłączenie do sieci kanalizacyjnej z dnia **16.07.2025** (data wpływu do PWiK **18.07.2025**) ustalamy co następuje:

Warunki techniczne na budowę i przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej

1. Ścieki:		(m ³ /dobę)
a.	Bytowe	0,5
b.	Przemysłowe	
2. Miejsce włączenia:		
a.	Sieć kanalizacji sanitarnej	Średnica/materiał: DN 200 mm / PVC Nr działki: 52 Precyzyjne miejsce włączenia: 1. Studnia o rzędnej dna: 158,59 2. Podejście na granicy działki 3. Nastawić nową studnię na sieci kanalizacyjnej 4. Rurociąg tłoczny
b.	Sposób włączenia do sieci kanalizacji grawitacyjnej*	Włączenia przewodu kanalizacyjnego grawitacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej należy dokonać w wyżej wyznaczonym punkcie poprzez oryginalne, dopuszczone do stosowania w budownictwie, atestowane, szczelne połączenia. Sieć kanalizacyjną grawitacyjną można włączyć do studni rewizyjnej pod kątem prostym lub pod kątem ostrym (czyli kątem pomiędzy kanałem dopływającym do studni, a włączeniem przyłącza) zgodnie z kierunkiem splywu ścieków. Włączenie do sieci kanalizacyjnej wykonują służby techniczne PWiK sp. z o.o. w Szczecinku.
c.	Sposób włączenia do sieci kanalizacyjnej tłocznej*	Włączenia przewodu kanalizacyjnego tłoczego do sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej należy dokonać w wyżej wyznaczonym punkcie poprzez wełkę (połączenie elektrooporowe, trójnik, łuk, kolano) lub opaskę do nawiercania pod ciśnieniem (dla odpowiednich rur) z odejściem – konstrukcja z PE lub żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 DIN1693 zabezpieczone powłoką z farby epoksydowej, skręcona śrubami ze stali nierdzewnej A2, za nią zasuwą odeinającą wykonana z żeliwa sferoidalnego, z powłoką z farby epoksydowej, nakładanej metodą proszkową o grubości min. 250 µm, Skrzynka uliczna DN min. 150 mm do zasuwki odeinającej z odpowiednią obudową (sztycą). Przewód tłoczny można włączyć do sieci kanalizacyjnej tłocznej pod kątem prostym lub pod kątem ostrym zgodnie z kierunkiem splywu ścieków. Włączenie do sieci kanalizacyjnej wykonują służby techniczne PWiK sp. z o.o. w Szczecinku.
d.		

3. Sieć kanalizacji sanitarnej		
a.	Wymagania dotyczące budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej*	Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać z rur kielichowych PVC DN160x4,7 mm o jednolitej strukturze ścianki z uszczelką wargową. Rurę przyłączeniową układać ze spadkiem 2,0% ÷ 15% z zachowaniem prostoliniowości (poziomej i pionowej). Montaż i układanie rur w wykopie wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Rurę układać na 15 cm podsypce piaskowej. Po ułożeniu zasypać warstwą piasku 30 cm nad wierzch rury. Zagęszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami producenta rur oraz zarządcy drogi. Studnie rewizyjne na sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej należy wykonać z tworzywa PCV/PE o średnicy min. DN 600 mm lub betonowe o średnicy min. DN 1000 mm ze stopniami złączowymi. Włazy żeliwne DN 600 mm / wytrzymałość 40 ton.
b.	Wymagania dotyczące budowy sieci kanalizacji tłocznej*	Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonać z rur PE 100RC SDR11 PN10. Rurę kanalizacyjną układać z zachowaniem prostoliniowości (poziomej i pionowej). Montaż i układanie rur w wykopie wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Rurę układać na 15-cm podsypce piaskowej. Po ułożeniu zasypać warstwą piasku 30 cm nad wierzch rury. Zagęszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami producenta rur oraz zarządcy drogi.
4. Sposób podczyszczenia ścieków:		
Rodzaj urządzeń podczyszczających:		

*niepotrzebne skreślić

1. Na podstawie warunków wykonać dokumentację techniczną/plan sytuacyjny przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego i uzyskać wszelkie uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym.
2. Dokumentację techniczną/plan sytuacyjny sprawdzić branżowo w PWiK sp. z o.o. w Szczecinku.
3. Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym zarówno Inwestor jak i PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku mają prawo wystąpić o objęcie naradą koordynacyjną projektowanych przyłączy.
4. Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu Inwestor zobowiązany jest wystąpić o objęcie naradą koordynacyjną projektu technicznego.
5. Wykonane odcinki przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego zgłosić w formie pisemnej do odbioru przez PWiK sp. z o.o. w stanie odkrytym (druk zgłoszenia na stronie PWiK).
6. Na odbiorze w stanie odkrytym przedstawić pozytywne wyniki próby na ciśnienie przyłącza wodociągowego, pozytywny wynik próby na szczelność przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub/i pozytywny wynik próby na ciśnienie przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz atesty stosowanych do budowy materiałów i urządzeń.
7. Zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.
8. Zlecić wykonanie badań bakteriologicznych wody. Badanie powinno być wykonane przez laboratorium posiadające zatwierdzenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
9. Kopię mapy geodezyjnej powykonawczej oraz pozytywny wynik badania wody dostarczyć do PWiK w terminie wyznaczonym w protokole odbioru.

10. Przedsiębiorstwo informuje, że zgodnie z art. 28 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, karze grzywny 5 000 zł podlega ten, kto bez zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych oraz karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł podlega ten, kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych.
11. Na podstawie art. 31 w związku z art. 2 pkt 14, 16 i art. 15 ust 2 Ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne nie ma obowiązku przyjmować przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, a ich realizacja odbywa się na koszt osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
12. W przypadku zmiany charakteru ścieków na inne niż bytowe należy ponownie wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków.
13. Termin ważności warunków– 2 lata od ich wydania.

**ZASTĘPCA
DYREKTORA TECHNICZNEGO**

Piotr Jasionas

Otrzymują:

1. Adresat
2. TEB
3. aa.

PG